



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Забайкальского края

ПРОКУРАТУРА
Ингодинского района г. Читы

Б ул. Ленина, 30, г. Чита, 672010
03.2022 07-22а-2022
№ _____

Директору ГПОУ «Среднее специальное
училище олимпийского резерва»
Забайкальского края

Порошину В.А.

ssuor@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной
безопасности

В целях определения готовности пунктов временного размещения к приему граждан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 349 «О распределении по субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» ГУ МЧС России по Забайкальскому краю во взаимодействии с органами исполнительной власти Забайкальского края проведена проверка в общежитии ГПОУ «Среднее специальное училище олимпийского резерва» Забайкальского края по адресу: ул. Ангарская 8, в ходе которой установлены нарушения требований пожарной безопасности.

В соответствии с абз.абз. 2,3 ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123) настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»,

содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; разработке технической документации на объекты защиты.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В соответствии с п. 1 Правил настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В нарушение ст. 83 Федерального закона № 123, п. 54 Правил отсутствует проектная документация на АУПС и СОУЭ.

В нарушение п. 3.2 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, утвержденных Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173, план эвакуации не соответствует фактической планировке.

В нарушение п.п. «б» п. 16 Правил в помещении технического этажа здания, допускается хранение горючих материалов.

В нарушение п.п. «е» п. 34 Правил в электрошитовой хранятся горючие и легковоспламеняющиеся вещества материалы.

В нарушение п. 56 Правил в помещении вахты на первом этаже здания отсутствуют аппараты изолирующие органы дыхания и зрения на случай пожара.

В нарушение п. 54 Правил на объекте не ведется журнал систем эксплуатации противопожарной защиты.

В нарушение п. 54 Правил, п. 5.2.1.6, п. 7.1.3 ГОСТ Р 53325-2012 «техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п. 15.3 СП5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, система пожарной автоматики находится в неисправном состоянии (протокол ИПЛ № 28).

В нарушение ст. 6 Федерального закона № 123, ГОСТ Р 53254-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» основные размеры наружных стационарных вертикальных лестниц № 1, 2 не соответствуют требованиям (протокол ИПЛ № 29)

Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ГПОУ «Среднее специальное училище олимпийского резерва» Забайкальского края предусмотренных законом обязанностей в сфере пожарной безопасности. Выявленные нарушения создают вероятность причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 22, ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление незамедлительно с участием представителя прокуратуры Ингодинского района г. Читы. О дате и времени рассмотрения уведомить заблаговременно.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, недопущение подобных нарушений впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятом решении письменно сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением копий подтверждающих документов.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

Е.С. Друков